

Vantinge VVS Aps Servicebetingelser

Der foretages årligt hovedeftersyn af oliefyringsanlægget omfattende:

- motor, blæser, forfilter, oliepumpe, dyse, tændtransformer, højspændingskabler, elektroder, m.m. efterses, renses og kontrolleres.
- automatik bestående af kontrolkasse, flammesikring, og termostater kontrolleres og afprøves.
- der foretages målinger til bedømmelse af anlæggets effektivitet og forureningsgrad og Oliebrænderen indreguleres.
- oliekedlen renses efter aftale med ejer/bruger.

Reserve dele og yderligere leveres til dagspriser.

Der udarbejdes servicereport i forbindelse med hovedeftersyn eller servicebesøg med angivelse af det udførte arbejde, samt eventuelle bemærkninger. Endvidere skal der angives måleresultater for forbrændingsanalyser ved hovedeftersyn eller ved reparation af olie og/eller luftveje.

Ved det årlige serviceeftersyn opnås ifølge Energistyrelsen en energibesparelse på gennemsnitligt 625 kWh. Der ydes i den anledning et energisparetilskud, som fratrækkes på din faktura. Ved udbetaling af tilskuddet overgår retten til at indberette energibesparelsen til VANTINGE VVS Aps. Energibesparelsen kan derfor ikke indberettes til andet energiselskab.

Nedenstående er påført faktura fra VANTINGE VVS Aps.

Energibesparelsen indberettes som anført i servicebetingelserne, og er indregnet i eftersynsprisen.